

Installation	Critères Communs	Critères Spécifiques
<b>Puissance installée</b>	Puissance installée par local < à 20Kw, en Tri 380 ou mono 230	230 Tri et 380/220 avec ou sans neutre
<b>Niveau sonore</b>		Isolation phonique spécifique
<b>Dégagement calorifique</b>	T° Maxi local 28°C	Renouveaulement d'air, extraction, climatisation, groupe froid à distance
<b>Raccordement électrique</b>	Prise électrique en attente, fournie et installée par l'acheteur	Installation complémentaire par un tiers
<b>Implantation des équipements</b>	Respect des données techniques fournisseur	Non conformité des implantations